



工业互联网标识码



88.527.1/lc85lmjXXJ

产品碳足迹 证书

证书编号: CQM26CFP4N01255R0

兹证明下述产品碳足迹相关信息已由 CQM 依据 ISO 14064-3:2019 完成核查:

委托人名称: 南海海缆有限公司

委托人地址: 陆丰市临港工业园罗湖东路 1 号

生产者名称: 南海海缆有限公司

生产者地址: 陆丰市临港工业园罗湖东路 1 号

生产企业名称: 南海海缆有限公司

生产企业地址: 陆丰市临港工业园罗湖东路 1 号

产品名称: 110kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 (防蚁阻燃型)

规格型号: FY-YJLW03-Z 64/110kV 1×800 (F)

核查依据: ISO14067:2018

功能单位: 1km110kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 (防蚁阻燃型
(FY-YJLW03-Z 64/110kV 1×800 (F))) (设计使用
寿命 30 年)

系统边界: 摇篮到坟墓

时间边界: 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

温室气体排放量值: 3114038.87 kgCO₂e

具体产品碳足迹相关信息见附件。

签发日期: 2026 年 07 月 08 日

有效期至: 2028 年 07 月 07 日

证书相关信息可通过扫描右上角二维码

在方圆标志认证集团官方网站 www.cqm.com.cn 进行查询。

签发人: _____



方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China



工业互联网标识码



88.527.1/tc851mjXXJ

产品碳足迹 证书附件

证书编号：CQM26CFP4N01255R0

附件（第 1 页，共 1 页）

数据统计周期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

产品名称	型号	功能单位	生命周期阶段	碳足迹数值 (kg CO ₂ e)	贡献比 (%)
110kV 铜芯交联 聚乙烯绝缘电力 电缆（防蚁阻燃 型）	FY-YJLW03-Z 64/110kV 1×800（F）	1km110kV 铜芯交 联聚乙烯绝缘电力 电缆（防蚁阻燃型） （FY-YJLW03-Z 64/110kV 1×800（F））（设 计使用寿命 30 年）	原材料获取和加工	67252.69	2.16
			原材料运输	2095.46	0.07
			生产	4702.48	0.15
			配送和储存	452.26	0.01
			使用	3035451.70	97.48
			生命末期	4084.28	0.13
			合计	3114038.87	100

说明：

- 产品碳足迹的具体信息见产品碳足迹核查报告 R-CQM26CFP4N01255R0。
- 产品生产过程包含单线拉制、扇形股块绞制、股块成缆、导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤、烘房除气、半导体缓冲阻水带绕包、焊接皱纹铝护套、沥青+护套+石墨或半导体挤制、成品检测等。

签发日期：2026 年 07 月 08 日

有效期至：2028 年 07 月 07 日

证书相关信息可通过扫描右上角二维码
在方圆标志认证集团官方网站 www.cqm.com.cn 进行查询。

签发人：_____



CHINA
QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China